



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 25-76-68, e-mail: ugpn-rso@yandex.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия СКРЦ МЧС России 8 (8793) 39-99-99,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8 (8672) 25-84-32)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71

Предписание N 169/1/47

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «МКДОУ №9 г.Беслан»
Правобережного района, РСО- Алаания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения (заместителя главного) заместителя начальника Главного
управления МЧС России по РСО- Алаания начальника УНД и ПР подполковника внутренней
службы Кравченко С. А., № 169 от 10 октября 2016 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 13 ч. 10 мин. "09" ноября 2016 г. по 14 ч. 10 мин. "09" ноября 2016 г. проведена внеплановая
проверка государственным инспектором по Правобережному району РСО- Алаания по пожарному
надзору лейтенантом внутренней службы Кайтмазовым Вячеславом Артуровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору,

проводившего внеплановую проверку в здании и помещениях Муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «МКДОУ №9 г.Беслан Правобережного района»
РСО- Алаания по адресу: РСО- Алаания, Правобережный район г. Беслан, ул. Заводская № 8

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением
«МКДОУ №9» Кониевой Альбиной Хадзмуратовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Произвести замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки, с составлением акта.	(ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.42 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; ПУЭ Правила устройства электро- установок.);	31.05.2016	
2.	Провести испытание качества обработки деревянных конструкций чердачных помещений с составлением протокола, копию акта предоставить в ОНД Правобережного района.	(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР в РФ от 25.04.12 года п.21).	31.05.2016	

3.	Демонтировать и перенести здание котельной на безопасное расстояние (не менее 8 м) от здания детского сада	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-35-76* п.1.8*);	31.05.2016	
4.	Помещение котельной оборудовать внутренним противопожарным водопроводом.	(ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-35-76 п.17.5.*	31.05.2016	
5.	Запретить эксплуатацию теплопроизводящей установки без термочувствительного запорного устройства(клапан).	(ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.04.08-87*; СНиП 42-01-2002*)	31.05.2016	
6.	Помещение котельной, работающей на газообразном топливе, оборудовать светозвуковой сигнализацией, т.е. в котельной без постоянного обслуживающего персонала отсутствуют световые и звуковые сигналы о процессах работы.	(ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. ст. 44; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; ст.89; СНИП II – 35-76* п.15.15*)	31.05.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по
Правобережному району по
пожарному надзору

Кайтмазов В. А.

«09» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а):

А. Ю. Юсупов
(подпись)



Законный представитель
юридического лица, заведующая
«МКДОУ №9 г.Беслан»
Кониева А. Х.

(должность, фамилия, инициалы)

"10" ноября 2016 г.